No. ０３０２５１－１

# 計　量　証　明　書

令和３年　１月２５日

奈良県景観・環境総合センター　様

環境計量証明事業　奈良県登録濃度第６０号
環境システム株式会社
奈良県奈良市大宮町１丁目１０６－１
TEL.0742-36-7900　FAX.0742-36-7990
兵庫県西脇市坂本５０－１
TEL.0795-39-9122　FAX.0795-22-9560
環境計量士　松本健一

貴依頼による濃度に係る計量結果を次の通り証明します。

試料名　最終処分場　放流水　　採水日時　令和２年１２月２５日　９時３０分

| 計量の対象 | 計量の結果 | 計量の方法 |
|---|---|---|
| ｐＨ | ６．４（１１℃） | ＪＩＳ　Ｋ 0102-12.1 |
| ＳＳ　(mg/l) | ８ | ＪＩＳ　Ｋ 0102-14.1 |
| $COD_{Mn}$　(mg/l) | ８．８ | ＪＩＳ　Ｋ 0102-17 |
| ＢＯＤ　(mg/l) | ５．２ | ＪＩＳ　Ｋ 0102-21,32.3 |
| | 以下余白 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 備　考： | | |

No. ０３０２５１－２

# 計　量　証　明　書

令和３年　１月２５日

奈良県景観・環境総合センター　様

環境計量証明事業　奈良県登録濃度第６０号
環境システム株式会社
奈良県奈良市大宮町１丁目１０６－１
TEL.0742-36-7900　FAX.0742-36-7990
兵庫県西脇市坂本５０－１
TEL.0795-39-9122　FAX.0795-22-9560
環境計量士　松本健一

貴依頼による濃度に係る計量結果を次の通り証明します。

試料名　最終処分場　放流水　　採水日時　令和２年１２月２５日　９時３０分

| 計量の対象 | | 計量の結果 | 計量の方法 |
|---|---|---|---|
| カドミウム | (mg/l) | ０．００１未満 | ＪＩＳ　Ｋ 0102-55.1 |
| 鉛 | (mg/l) | ０．００２未満 | ＪＩＳ　Ｋ 0102-54.1 |
| シアン化合物 | (mg/l) | ０．１未満 | ＪＩＳ　Ｋ 0102-38.1.2 |
| 六価クロム | (mg/l) | ０．０１未満 | ＪＩＳ　Ｋ 0102-65.2.2 |
| ひ素 | (mg/l) | ０．００１未満 | ＪＩＳ　Ｋ 0102-61.1 |
| 総水銀 | (mg/l) | ０．０００５未満 | 環境庁告示第５９号付表１ |
| アルキル水銀 | (mg/l) | ０．０００５未満 | 環境庁告示第５９号付表２ |
| ＰＣＢ | (mg/l) | ０．０００５未満 | 環境庁告示第５９号付表３ |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | ０．０００３未満 | ＪＩＳ　Ｋ 0125-5.2 |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | ０．０００１未満 | ＪＩＳ　Ｋ 0125-5.2 |
| ジクロロメタン | (mg/l) | ０．００２未満 | ＪＩＳ　Ｋ 0125-5.2 |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | ０．０００２未満 | ＪＩＳ　Ｋ 0125-5.2 |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | ０．０００４未満 | ＪＩＳ　Ｋ 0125-5.2 |
| 1,1-ジクロロエチレン | (mg/l) | ０．００２未満 | ＪＩＳ　Ｋ 0125-5.2 |
| 1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | ０．００４未満 | ＪＩＳ　Ｋ 0125-5.2 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | ０．０００５未満 | ＪＩＳ　Ｋ 0125-5.2 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | ０．０００６未満 | ＪＩＳ　Ｋ 0125-5.2 |
| 1,3-ジクロロプロペン | (mg/l) | ０．０００２未満 | ＪＩＳ　Ｋ 0125-5.2 |
| チウラム | (mg/l) | ０．０００６未満 | 環境庁告示第５９号付表４ |
| シマジン | (mg/l) | ０．０００３未満 | 環境庁告示第５９号付表５.１ |
| チオベンカルブ | (mg/l) | ０．００２未満 | 環境庁告示第５９号付表５.１ |
| ベンゼン | (mg/l) | ０．００１未満 | ＪＩＳ　Ｋ 0125-5.2 |
| セレン | (mg/l) | ０．００２未満 | ＪＩＳ　Ｋ 0102-67.2 |
| 塩化ビニルモノマー | (mg/l) | ０．０００２未満 | 環水企発第040331003号付表1 |
| 1.4-ジオキサン | (mg/l) | ０．００５未満 | 環境省告示第５９号付表７ |

備　考：